

---

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ  
(МГС)  
INTERSTATE COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION  
(ISC)

---

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ  
СТАНДАРТ

ГОСТ  
7473—  
2010

---

# СМЕСИ БЕТОННЫЕ

## Технические условия

(EN 206-1:2000, NEQ)

Издание официальное



Месяц  
Стандартинформ  
2018

## Предисловие

Цели, основные принципы и основной порядок работ по межгосударственной стандартизации установлены в ГОСТ 1.0—2015 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и МСН 1.01-01—2009 «Система межгосударственных нормативных документов в строительстве. Основные положения»

### Сведения о стандарте

1 РАЗРАБОТАН Научно-исследовательским, проектно-конструкторским и технологическим институтом бетона и железобетона «НИИЖБ» — филиалом ФГУП «НИЦ «Строительство»

2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 465 «Строительство»

3 ПРИНЯТ Межгосударственной научно-технической комиссией по стандартизации, техническому нормированию и сертификации в строительстве (дополнение 2 к приложению Д протокола № 37 от 6—7 октября 2010 г.)

За принятие стандарта проголосовали:

| Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004—97 | Код страны по МК (ИСО 3166) 004—97 | Сокращенное наименование органа государственного управления строительством                   |
|---|------------------------------------|--|
| Азербайджанская Республика                          | AZ                                 | Госстрой   |
| Республика Армения                                  | AM                                 | Министерство градостроительства  |
| Республика Казахстан                                | KZ                                 | Агентство по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства                           |
| Кыргызская Республика                               | KG                                 | Госстрой   |
| Республика Молдова                                  | MD                                 | Министерство строительства и регионального развития  |
| Российская Федерация                                | RU                                 | Департамент регулирования градостроительной деятельности Министерства регионального развития |
| Республика Таджикистан                              | TJ                                 | Агентство по строительству и архитектуре при Правительстве                                   |
| Республика Узбекистан                               | UZ                                 | Госархитектстрой   |

4 Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 13 мая 2011 г. № 71-ст межгосударственный стандарт ГОСТ 7473—2010 введен в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 января 2012 г.

5 Настоящий стандарт разработан с учетом основных нормативных положений европейского регионального стандарта EN 206-1:2000 «Бетон — Часть 1. Общие технические требования, эксплуатационные характеристики, производство и критерии соответствия» («Concrete — Part 1: Specification, performance, production and conformity», NEQ)

6 ВЗАМЕН ГОСТ 7473—94

*Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодном информационном указателе «Национальные стандарты», а текст изменений и поправок — в ежемесячном информационном указателе «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ежемесячном информационном указателе «Национальные стандарты». Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет ([www.gost.ru](http://www.gost.ru))*

© Стандартиформ, оформление, 2018

В Российской Федерации настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

## Содержание

|   |    |
|---|----|
| 1 Область применения . . . . .  | 1  |
| 2 Нормативные ссылки . . . . .  | 1  |
| 3 Термины и определения . . . . .   | 2  |
| 4 Классификация . . . . .   | 3  |
| 5 Технические требования . . . . .  | 4  |
| 6 Правила приемки . . . . .   | 6  |
| 7 Методы испытаний . . . . .  | 7  |
| 8 Поставка бетонной смеси . . . . .   | 7  |
| 9 Транспортирование . . . . .   | 8  |
| 10 Процедуры контроля и оценки соответствия . . . . .   | 8  |
| 11 Гарантии производителя (поставщика) . . . . .  | 9  |
| Приложение А (рекомендуемое) Продолжительность перемешивания бетонных смесей . . . . .  | 11 |
| Приложение Б (обязательное) Форма документа о качестве бетонной смеси заданного качества . . . . .  | 12 |
| Приложение В (обязательное) Форма документа о качестве бетонной смеси заданного состава . . . . .   | 13 |
| Приложение Г (обязательное) Основные виды, методы и периодичность контроля используемых материалов, оборудования и технологии приготовления бетонных смесей и бетонов . . . . . | 14 |
| Библиография . . . . .  | 17 |

Поправка к ГОСТ 7473—2010 Смеси бетонные. Технические условия (Издание, июль 2018 г.)

| В каком месте   | Напечатано   | Должно быть        |               |                    |   |                    |               |                    |
|---|--|--------------------|---------------|--------------------|---|--------------------|---------------|--------------------|
| <p>Предисловие. Пункт 7</p> <p>Стр. 2. Сноска —*</p> <p>Приложение А. Таблица А.2. Подзаголовок «Менее 1000» для «Вместимость смеси по загрузке, л</p> <p>Более 1500»</p> <p>Приложение Г. Таблица Г.1. Технологический процесс «Контроль качества составляющих бетонных смесей 3 Определение характеристик щебня»</p> <p>Библиография. Позиция [2]</p> | <p>—</p> <p>действует ГОСТ Р 18105—2010.</p> <p>2</p> <table border="1" data-bbox="464 643 582 1159"> <tr> <td>Насыпная плотность</td> <td rowspan="2">Каждая партия</td> </tr> <tr> <td>Фракционный состав</td> </tr> </table> <p>compatibility</p> | Насыпная плотность | Каждая партия | Фракционный состав | <p>7 ПЕРЕИЗДАНИЕ. Июль 2018 г.</p> <p>действует ГОСТ 18105—2010.</p> <p>240</p> <table border="1" data-bbox="464 1159 582 1680"> <tr> <td>Насыпная плотность</td> <td rowspan="2">Каждая партия</td> </tr> <tr> <td>Фракционный состав</td> </tr> </table> <p>compatibility</p> | Насыпная плотность | Каждая партия | Фракционный состав |
| Насыпная плотность  | Каждая партия  |                    |               |                    |   |                    |               |                    |
| Фракционный состав  |  |                    |               |                    |   |                    |               |                    |
| Насыпная плотность  | Каждая партия  |                    |               |                    |   |                    |               |                    |
| Фракционный состав  |  |                    |               |                    |   |                    |               |                    |

(ИУС № 9 2019 г.)

**СМЕСИ БЕТОННЫЕ****Технические условия**

Fresh concrete. Specifications

Дата введения — 2012—01—01

**1 Область применения**

Настоящий стандарт распространяется на готовые для применения бетонные смеси тяжелых, мелкозернистых и легких бетонов на цементных вяжущих (далее — бетонные смеси), отпускаемые потребителю для возведения монолитных и сборно-монолитных конструкций или используемые на предприятиях для изготовления изделий и сборных бетонных и железобетонных конструкций.

Настоящий стандарт содержит требования к технологическим характеристикам бетонных смесей, процедурам контроля их приготовления, оценке соответствия показателей их качества, а также количеству бетонной смеси, отпускаемой потребителю.

Настоящий стандарт устанавливает распределение технической ответственности между заказчиком, производителем (поставщиком) и потребителем бетонной смеси в части получения бетонных и железобетонных конструкций и изделий, соответствующих всем предъявляемым к ним требованиям.

Настоящий стандарт не распространяется на бетонные смеси специальных бетонов и бетонов на специальных заполнителях (см. ГОСТ 25192), конструкционных бетонов на основе известковых, шлаковых, гипсовых и специальных вяжущих, а также на сухие строительные смеси.

**2 Нормативные ссылки**

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ 8.523—2004 Государственная система обеспечения единства измерений. Дозаторы весовые дискретного действия. Методика поверки

ГОСТ 310.3—76 Цементы. Методы определения нормальной густоты, сроков схватывания и равномерности изменения объема

ГОСТ 310.4—81 Цементы. Методы определения предела прочности при изгибе и сжатии

ГОСТ 8267—93 Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ. Технические условия

ГОСТ 8269.0—97 Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного производства для строительных работ. Методы физико-механических испытаний

ГОСТ 8735—88 Песок для строительных работ. Методы испытаний

ГОСТ 9758—86 Заполнители пористые неорганические для строительных работ. Методы испытаний

ГОСТ 10060.0—95 Бетоны. Методы определения морозостойкости. Общие требования

ГОСТ 10060.1—87 Бетоны. Базовый метод определения морозостойкости

ГОСТ 10060.2—95 Бетоны. Ускоренные методы определения морозостойкости при многократном замораживании и оттаивании

- ГОСТ 10180—90 Бетоны. Методы определения прочности по контрольным образцам  
 ГОСТ 10181—2000 Смеси бетонные. Методы испытаний  
 ГОСТ 10223—97 Дозаторы весовые дискретного действия. Общие технические требования  
 ГОСТ 12730.1—78 Бетоны. Метод определения плотности  
 ГОСТ 12730.5—84 Бетоны. Методы определения водонепроницаемости  
 ГОСТ 13087—81 Бетоны. Методы определения истираемости  
 ГОСТ 18105—86\* Бетоны. Правила контроля прочности  
 ГОСТ 23732—79 Вода для бетонов и растворов. Технические условия  
 ГОСТ 25192—82 Бетоны. Классификация и общие технические требования  
 ГОСТ 25820—2000 Бетоны легкие. Технические условия  
 ГОСТ 26633—91 Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические условия  
 ГОСТ 27005—86 Бетоны легкие и ячеистые. Правила контроля средней плотности  
 ГОСТ 27006—86 Бетоны. Правила подбора состава  
 ГОСТ 30108—94 Материалы и изделия строительные. Определение удельной эффективной активности естественных радионуклидов

ГОСТ 30459—2008 Добавки для бетонов и строительных растворов. Определение и оценка эффективности

ГОСТ 31384—2008 Защита бетонных и железобетонных конструкций от коррозии. Общие технические требования

**Примечание** — При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодному информационному указателю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты» за текущий год. Если ссылочный стандарт заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться заменяющим (измененным) стандартом. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

### 3 Термины и определения

В настоящем стандарте применены следующие термины с соответствующими определениями:

**3.1 бетонная смесь:** Готовая к применению перемешанная однородная смесь вяжущего, заполнителей и воды с добавлением или без добавления химических и минеральных добавок, которая после уплотнения, схватывания и твердения превращается в бетон.

**3.2 бетонная смесь, приготовленная на стройплощадке:** Бетонная смесь, приготовленная в месте строительства производителем работ для собственного использования.

**3.3 товарная бетонная смесь:** Бетонная смесь, поставляемая в пластичном состоянии лицами или организациями, не являющимися потребителями.

**Примечание** — К товарной бетонной смеси могут быть отнесены бетонные смеси, приготовленные потребителем вне стройплощадки, а также бетонные смеси, приготовленные на стройплощадке, но не потребителем.

**3.4 бетонная смесь заданного качества:** Бетонная смесь, требуемые свойства и дополнительные характеристики которой задаются производителю, несущему ответственность за обеспечение этих требуемых свойств и дополнительных характеристик.

**3.5 бетонная смесь заданного состава:** Бетонная смесь, состав которой и используемые при ее приготовлении составляющие задаются производителю, несущему ответственность за обеспечение этого состава.

**3.6 бетонная смесь заданного нормированного состава:** Бетонная смесь заданного состава, который определен конкретным стандартом или техническим документом, например производственными нормами.

**3.7 загрузка:** Количество бетонной смеси, содержащее один или несколько замесов, перевозимое в одном транспортном средстве в один адрес одному потребителю.

**3.8 доставка:** Процесс транспортирования бетонной смеси от производителя к потребителю.

\* На территории Российской Федерации действует ГОСТ Р 18105—2010.

3.9 **заказчик:** Лицо или организация, устанавливающие для производителя требования к бетонной смеси.

3.10 **производитель:** Лицо или организация, производящие бетонную смесь и несущие ответственность за обеспечение ее заданного состава или требуемых свойств бетонной смеси и бетона.

3.11 **потребитель:** Лицо или организация, использующие бетонную смесь при изготовлении сборных или возведении монолитных бетонных и железобетонных конструкций.

3.12 **поставщик бетонной смеси:** Лицо или организация, имеющие договор с потребителем на поставку бетонной смеси, отвечающие за количество и качество поставляемой бетонной смеси и за все другие условия договора на поставку.

## 4 Классификация

4.1 По типу бетона бетонные смеси подразделяют на:

- бетонные смеси тяжелого бетона (БСТ);
- бетонные смеси мелкозернистого бетона (БСМ);
- бетонные смеси легкого бетона (БСЛ).

4.2 В зависимости от показателя удобоукладываемости бетонные смеси подразделяют на группы: жесткие (Ж), подвижные (П) и растекающиеся (Р). Группы подразделяют на марки по удобоукладываемости.

4.3 Условное обозначение бетонной смеси заданного качества при заказе должно состоять из сокращенного обозначения бетонной смеси в соответствии с 4.1, класса бетона по прочности, марки бетонной смеси по удобоукладываемости и, при необходимости, других нормируемых показателей качества, например марки по морозостойкости, марки по водонепроницаемости, средней плотности бетона и др., и обозначения настоящего стандарта.

Примеры условных обозначений:

бетонной смеси тяжелого бетона класса по прочности на сжатие В25, марки по удобоукладываемости П1, марок бетона по морозостойкости F200 и водонепроницаемости W4:

*БСТ В25 П1 F200 W4 ГОСТ 7473—2010;*

то же бетонной смеси мелкозернистого бетона:

*БСМ В25 П1 F200 W4 ГОСТ 7473—2010;*

то же бетонной смеси легкого бетона класса по прочности на сжатие В12,5, марки по удобоукладываемости П2, марок бетона по морозостойкости F200, водонепроницаемости W2, средней плотности D900:

*БСЛ В12,5 П2 F200 W2 D900 ГОСТ 7473—2010.*

Примечание — При заказе товарной бетонной смеси заданного качества потребитель должен указывать требования к прочности бетона по проектному классу ( $B$ ,  $B_c$ ,  $B_{fb}$ ,  $B_{fl}$ ) и, при необходимости, по минимальной средней прочности бетона в каждой поставляемой партии ( $R_m$ ), а требования по удобоукладываемости — по маркам и, при необходимости, по конкретным значениям;

то же бетонной смеси тяжелого бетона класса по прочности на сжатие В25 с минимальной требуемой прочностью бетона 33 МПа, марки по удобоукладываемости П1, с осадкой конуса 3 см, марок бетона по морозостойкости F200 и водонепроницаемости W4:

*БСТ В25 ( $R_m^T \geq 33$  МПа) П1(ОК 3 см) F200 W4 ГОСТ 7473—2010.*

4.4 При заказе бетонной смеси заданного состава ее условное обозначение не приводят, а указывают состав смеси и качество используемых при ее приготовлении составляющих (вяжущего, заполнителей, воды, химических и минеральных добавок).



## 5 Технические требования

### 5.1 Характеристики бетонных смесей

5.1.1 Бетонные смеси приготавливают в соответствии с требованиями настоящего стандарта по технологическому регламенту, утвержденному в установленном порядке производителем, и условиями договора на поставку.

5.1.2 Бетонные смеси должны обеспечивать получение бетонов с заданными показателями качества (бетонные смеси заданного качества) либо иметь заданный состав (бетонные смеси заданного состава) в соответствии с договором на поставку.

5.1.3 Бетонные смеси характеризуют следующими технологическими показателями качества:

- удобоукладываемость;
- средняя плотность;
- расслаиваемость;
- пористость;
- температура;
- сохраняемость свойств во времени;
- объем вовлеченного воздуха.

5.1.4 В зависимости от показателя удобоукладываемости бетонные смеси подразделяют на марки в соответствии с таблицами 1—4.

Т а б л и ц а 1 — Марки по расплыву конуса\*

| Марка | Расплыв конуса, см |
|-------|--------------------|
| P1    | Более 35           |
| P2    | 35—41              |
| P3    | 42—48              |
| P4    | 49—55              |
| P5    | 56—62              |
| P6    | Более 62           |

Т а б л и ц а 2 — Марки по осадке конуса

| Марка | Осадка конуса, см |
|-------|-------------------|
| П1    | 1—4               |
| П2    | 5—9               |
| П3    | 10—15             |
| П4    | 16—20             |
| П5    | Более 20          |

Т а б л и ц а 3 — Марки по жесткости

| Марка | Жесткость, с |
|-------|--------------|
| Ж1    | 5—10         |
| Ж2    | 11—20        |
| Ж3    | 21—30        |
| Ж4    | 31—50        |
| Ж5    | Более 50     |

Т а б л и ц а 4 — Марки по уплотнению\*\*

| Марка | Коэффициент уплотнения |
|-------|------------------------|
| КУ1   | Более 1,45             |
| КУ2   | 1,45—1,26              |
| КУ3   | 1,25—1,11              |
| КУ4   | 1,10—1,04              |
| КУ5   | Менее 1,04             |

5.1.5 Удобоукладываемость бетонной смеси может быть задана маркой и дополнительно конкретным значением показателя удобоукладываемости в соответствии с таблицами 1—4. Допустимое отклонение заданных значений показателей удобоукладываемости бетонной смеси у потребителя не должно превышать величин, приведенных в таблице 5.

\* Испытание см. [1].

\*\* Испытание см. [2].

Таблица 5 — Допустимые отклонения заданных значений показателей удобоукладываемости

| Наименование характеристики удобоукладываемости | Номинальное значение | Допуски |
|---|----------------------|---------|
| Расплав конуса, см                              | Все значения         | ± 3     |
| Осадка конуса, см                               | До 10                | ± 1     |
|   | Более 10             | ± 2     |
|   | Более 10             | ± 3     |
| Жесткость, с                                    | Более 10             | ± 2     |
|   | Более 10             | ± 3     |
|   | До 10                | ± 2     |
| Коэффициент уплотнения                          | Более 1,25           | ± 0,10  |
|   | От 1,11 до 1,25      | ± 0,08  |
|   | До 1,10              | ± 0,05  |

5.1.6 Расплаиваемость бетонной смеси не должна превышать значений, приведенных в таблице 6.

Таблица 6 — Требования к распаиваемости бетонной смеси

| Марка по удобоукладываемости | Распаиваемость бетонной смеси, %, не более |                                  |                |
|------------------------------|--|----------------------------------|----------------|
|                              | Водоотделение                              | Раствороотделение                |                |
|                              |  | тяжелых и мелкозернистых бетонов | легких бетонов |
| Ж1 — Ж5                      | 0,2  | 3                                | 4              |
| П1 — П2                      | 0,4  | 3                                | 4              |
| П3 — П5 и Р1 — Р6            | 0,8  | 4                                | 6              |

5.1.7 При поставке бетонной смеси допустимое отклонение заданных значений средней плотности, распаиваемости, пористости, температуры и сохраняемости свойств во времени не должно превышать значений, приведенных в таблице 7.

Таблица 7 — Допустимые отклонения заданных значений показателей качества бетонной смеси

| Наименование показателя качества бетонной смеси                          | Диапазон, в который попадает заданное значение показателя | Допустимое отклонение заданного значения показателя |
|--|---|---|
| Средняя плотность, кг/м <sup>3</sup>                                     | Все значения  | ± 20  |
| Распаиваемость<br>- по водоотделению, %<br><br>- по раствороотделению, % | Менее 0,4   | + 0,1   |
|  | 0,4 и более   | + 0,2   |
|  | Менее 4   | + 0,5   |
|  | 4 и более   | + 1,0   |
| Пористость, %  | Все значения  | ± 1   |
| Температура, °С  | Все значения  | ± 3   |
| Сохраняемость свойств во времени   | Не менее 1 ч 30 мин                                       | - 10 мин  |
|  | От 1 ч 30 мин до 3 ч 00 мин                               | - 20 мин  |
|  | Более 3 ч 00 мин  | - 30 мин  |

5.1.8 Марка по средней плотности, пористость, температура и сохраняемость свойств во времени должны соответствовать значениям, указанным заказчиком в договоре на поставку бетонной смеси.

## 5.2 Материалы для приготовления бетонных смесей

5.2.1 Бетонные смеси приготавливают с использованием цемента, заполнителей, добавок и воды, требования к которым приведены в ГОСТ 26633, ГОСТ 25820 и ГОСТ 31384, а также в стандартах и технических условиях (ТУ) на материалы конкретных видов.

Удельная эффективная активность естественных радионуклидов  $A_{\text{эф}}$ , Бк/кг, материалов, применяемых для приготовления бетонных смесей, не должна превышать предельных значений, приведенных в ГОСТ 30108, в зависимости от области применения бетонных смесей.

5.2.2 Сопроводительная документация к материалам должна содержать информацию о содержании хлоридов, щелочей и реакционноспособного кремнезема.

## 5.3 Производство бетонных смесей

5.3.1 Состав бетонной смеси заданного качества подбирают по ГОСТ 27006 с учетом требований, предъявляемых к классам эксплуатации бетонов по ГОСТ 31384.

5.3.2 Плотные заполнители бетонной смеси дозируют по массе. Пористые заполнители дозируют по объему с коррекцией по массе. Жидкие составляющие дозируют по массе или объему.

5.3.3 Погрешность дозирования исходных материалов весовыми дозаторами не должна превышать  $\pm 2\%$  для цемента, воды, химических и минеральных добавок,  $\pm 3\%$  — для заполнителей.

Погрешность дозирования пористых заполнителей не должна превышать  $\pm 2\%$  по объему.

При приготовлении бетонных смесей в бетоносмесительных установках производительностью до  $5 \text{ м}^3/\text{ч}$  допускается объемное дозирование сыпучих материалов с указанными погрешностями дозирования.

5.3.4 Бетонные смеси всех типов (см. 4.1) и марок по удобоукладываемости приготавливают в смесителях принудительного действия.

Бетонные смеси тяжелого и мелкозернистого бетонов марок по удобоукладываемости Ж1 и П1 — П5, а также легкого бетона классов по прочности В12,5 и выше, средней плотностью D1600 и выше допускается приготавливать в гравитационных смесителях.

5.3.5 Продолжительность перемешивания бетонных смесей в стационарных циклических смесителях (время от момента окончания загрузки всех материалов в работающий смеситель до начала выгрузки готовой смеси) принимают по технологическому регламенту на производство бетонной смеси или устанавливают в соответствии с приложением А.

5.3.6 Порядок загрузки в смеситель составляющих бетонной смеси и правила загрузки при использовании горячих составляющих (воды и цемента) должны быть указаны в технологическом регламенте на производство бетонной смеси.

## 6 Правила приемки

6.1 Бетонные смеси должны быть приняты по качеству и количеству техническим контролем производителя.

6.2 Бетонные смеси принимают партиями. В состав партии включают бетонную смесь одного номинального состава, приготовленную из одних и тех же материалов по единой технологии. Объем партии бетонной смеси устанавливают по ГОСТ 18105 или по значению, указанному в договоре на поставку бетонной смеси.

6.3 Каждая партия бетонной смеси должна иметь документ о качестве. Документ о качестве предоставляют на каждую загрузку бетонной смеси заданного качества (см. приложение Б) и загрузку бетонной смеси заданного состава (см. приложение В).

Допускается при поставке бетонной смеси заданного качества предоставлять документ о качестве не на каждую загрузку, а на каждую партию бетонной смеси, если это предусмотрено в договоре на поставку.

6.4 Периодичность контроля показателей качества бетонов и каждой партии бетонных смесей устанавливают в соответствии с приложением Г, или она должна соответствовать требованиям, указанным в договоре на поставку бетонной смеси.

Заданные технологические показатели качества бетонной смеси определяют у производителя через 15 мин после выгрузки бетонной смеси из стационарного смесителя, у потребителя при входном контроле качества — не позднее чем через 20 мин после доставки бетонной смеси на строительную площадку.

6.5 Бетонные смеси по количеству принимают по массе или объему в соответствии с фактическим составом бетонной смеси и фактической средней плотностью бетонной смеси.

6.6 Результаты приемо-сдаточных и периодических испытаний по определению всех нормируемых показателей качества бетонной смеси и бетона должны сообщаться потребителю в документе о качестве, а результаты определения прочности бетона в проектном и другом нормируемом возрасте, указанном в договоре на поставку бетонной смеси, производитель обязан сообщить потребителю по его требованию не позднее чем через 3 сут после проведения испытаний.

Результаты определения прочности бетона в проектном возрасте допускается сообщать потребителю не для каждой партии бетонной смеси, а по нескольким партиям, выпущенным последовательно за определенный период времени, не превышающий двух недель.

При неподтверждении нормируемого показателя качества бетона производитель обязан в день получения результатов испытаний сообщить об этом потребителю.

6.7 Потребитель имеет право проводить контрольную проверку количества и качества поставленной бетонной смеси и нормируемых показателей качества бетона, используя методы и правила контроля, предусмотренные настоящим стандартом.

## 7 Методы испытаний

7.1 Пробы бетонной смеси отбирают в соответствии с требованиями ГОСТ 10180 и ГОСТ 10181.

7.2 Показатели качества бетонной смеси определяют:

- по ГОСТ 10181— удобоукладываемость, расслаиваемость, среднюю плотность и пористость, объем вовлеченного воздуха;

- по ГОСТ 30459 — сохраняемость требуемых технологических свойств.

Температуру бетонной смеси измеряют термометром, погружая его в смесь на глубину не менее 5 см.

Другие нормируемые показатели качества бетонных смесей, указанные в договоре на поставку, контролируют по соответствующим документам на испытания данных видов.

7.3 Показатели качества бетона определяют:

- по ГОСТ 10180 — прочность;

- по ГОСТ 12730.1 — среднюю плотность;

- по ГОСТ 10060.0 — ГОСТ 10060.2 — морозостойкость;

- по ГОСТ 12730.5 — водонепроницаемость;

- по ГОСТ 13087 — истираемость.

Другие нормируемые показатели качества бетонов, указанные в договоре на поставку, контролируют по соответствующим документам на испытания данных видов.

7.4 Материалы для приготовления бетонной смеси испытывают в соответствии с требованиями стандартов и ТУ на эти материалы.

Удельную эффективную активность естественных радионуклидов  $A_{эфф}$  в материалах для приготовления бетонных смесей определяют по ГОСТ 30108.

## 8 Поставка бетонной смеси

8.1 Производитель (поставщик) осуществляет поставку товарной бетонной смеси потребителю на основании и в соответствии с договором на поставку, в котором должны быть указаны все необходимые параметры по количеству и качеству бетонной смеси и бетона, а также по срокам и средствам доставки.

8.2 До начала поставки бетонной смеси заданного качества потребитель вправе потребовать от производителя (поставщика) информацию о качестве используемых материалов и по номинальному составу бетонной смеси, а также результаты предварительных испытаний бетонной смеси данного номинального состава и бетона по всем указанным в договоре на поставку показателям. Данную информацию представляют в картах подбора состава бетона.

8.3 Для определения режимов твердения уложенной бетонной смеси и бетона информация о темпе набора прочности бетона может быть представлена экспериментальной кривой набора прочности при температуре 20 °С в интервале 1—28 дней.

8.4 При поставке товарной бетонной смеси заданного качества производитель (поставщик) должен предоставить потребителю в напечатанном и заверенном виде следующую сопроводительную документацию:

- для каждой партии бетонной смеси — документ о качестве бетонной смеси и протокол испытаний по определению нормируемых показателей качества бетона;
- для каждой загрузки бетонной смеси — товарную накладную.

Дополнительно (если это указано в договоре на поставку) производитель должен предоставить потребителю информацию в соответствии с 8.2.

8.5 При поставке товарной бетонной смеси заданного состава производитель должен предоставить потребителю в напечатанном и заверенном виде следующую сопроводительную документацию:

- для каждой загрузки бетонной смеси — товарную накладную и документ о качестве бетонной смеси;
- для каждой партии бетонной смеси — копии паспортов на используемые материалы.

Дополнительно (если это указано в договоре на поставку) производитель должен предоставить потребителю протоколы определения показателей качества бетонной смеси и бетона.

## 9 Транспортирование

9.1 Бетонные смеси доставляют потребителю транспортом специализированных видов, предназначенных для перевозки бетонных смесей. По согласованию производителя с потребителем допускается транспортировать жесткие бетонные смеси автосамосвалами.

Максимальная продолжительность транспортирования бетонной смеси не должна быть более времени сохранения ее свойств, указанных в договоре на поставку.

9.2 Применяемые способы транспортирования бетонных смесей должны исключать возможность попадания в них атмосферных осадков, нарушения однородности, потери цементного раствора.

9.3 Потребитель должен согласовать с производителем товарной бетонной смеси дату, время и ритм поставки бетонной смеси, а в случае необходимости информировать производителя о способе транспортирования бетонной смеси в пределах стройплощадки и об ограничениях, предъявляемых к транспортным средствам, например к их типу, размерам, массе, габаритам и др.

9.4 В процессе транспортирования введение в бетонную смесь дополнительного количества компонентов (цемента, заполнителей, воды и добавок) не допускается.

9.5 При использовании в качестве транспортного средства автобетоносмесителей на строительной площадке для восстановления удобоукладываемости (повышения подвижности с целью приведения к нормируемому значению) или в случае, если данная операция предусмотрена в технологическом регламенте, согласованном с потребителем, допускается введение в бетонную смесь раствора пластифицирующей добавки.

Восстановление удобоукладываемости в обязательном порядке должно проводиться службой контроля качества потребителя, а количество добавляемого при этом раствора добавки, а также время дополнительного перемешивания смеси в автобетоносмесителе должны соответствовать технологическому регламенту и быть зафиксированы и оформлены актом.

## 10 Процедуры контроля и оценки соответствия

10.1 При производстве товарной бетонной смеси заданного качества производитель должен контролировать и оценивать:

- при входном контроле — качество исходных материалов, из которых приготавливают бетонную смесь, и их соответствие нормативным документам, по которым выпускают эти материалы, а также технологическому регламенту или карте подбора состава бетона;
- при операционном контроле — параметры работы оборудования и технологического процесса приготовления бетонной смеси и их соответствие технологическому регламенту;
- при приемо-сдаточном контроле — количество и показатели качества бетонных смесей и бетона, предусмотренные в договоре на поставку.

10.2 При производстве товарной бетонной смеси заданного или нормированного состава производитель должен контролировать и оценивать:

- при входном контроле — качество исходных материалов, из которых приготавливают бетонную смесь, их соответствие нормативным документам, по которым выпускают эти материалы, и требованиям, установленным в договоре на поставку;

- при операционном контроле — параметры работы оборудования и технологического процесса приготовления бетонной смеси и ее соответствие технологическому регламенту;

- при приемо-сдаточном контроле — соответствие фактического состава бетонной смеси составу, заданному в договоре на поставку.

10.3 Основные виды, методы и периодичность контроля используемых материалов, оборудования и технологии приготовления бетонных смесей должны быть приведены в технологическом регламенте на производство бетонных смесей или в договоре на поставку, а в случае их отсутствия принимают в соответствии с приложением Г.

10.4 Критерии соответствия технологических свойств бетонных смесей при оценке стабильности производства приведены в таблицах 5—7.

10.5 При оценке стабильности производства соответствие нормируемых технологических показателей качества бетонных смесей заданным значениям проводят по результатам контроля качества смесей за период, не превышающий 6 мес.

Соответствие бетонной смеси заданным значениям устанавливают подсчетом числа результатов, полученных за период оценки, которые находятся за пределами установленных заданных значений, границ классов или допустимых отклонений заданных значений, и сравнением этого числа с приемочным числом, указанным в таблице 8.

Соответствие фактического значения показателя качества заданным значениям подтверждается, если число результатов испытаний, находящихся за пределами установленных отклонений заданных значений, не превышает приемочное число, указанное в таблице 8.

Т а б л и ц а 8 — Приемочные числа критериев соответствия свойств бетонных смесей

| Число результатов испытаний | Приемочное число |
|-----------------------------|------------------|
| 1—2                         | 0                |
| 13—19                       | 1                |
| 20—29                       | 2                |
| 30—39                       | 2                |
| 40—49                       | 4                |
| 50—64                       | 5                |
| 65—79                       | 6                |
| 80—94                       | 7                |
| 95—100                      | 8                |

## 11 Гарантии производителя (поставщика)

11.1 Производитель (поставщик) бетонной смеси гарантирует:

- для смесей заданного качества:

1) на момент поставки потребителю — соответствие всех нормируемых технологических показателей качества бетонных смесей заданным в договоре на поставку;

2) в проектном возрасте — достижение всех нормируемых показателей качества бетона, заданных в договоре на поставку, при условии, что потребитель бетонной смеси при изготовлении бетонных и железобетонных конструкций обеспечивает выполнение требований действующих нормативных и технических документов по бетонированию конструкций и соответствие режимов твердения бетона нормальным по ГОСТ 10180;

- для смесей заданного состава:

- соответствие качества материалов, использованных при приготовлении бетонной смеси, и состава бетонной смеси условиям договора на поставку.

11.2 Гарантии производителя (поставщика) бетонной смеси должны быть подтверждены:

- для смесей заданного качества:

1) протоколами определения технологических показателей качества бетонных смесей при подборе их состава и проведении операционного и приемосдаточного контроля,

2) протоколами определения нормируемых показателей качества бетона в проектном возрасте:

- для смесей заданного состава:

1) документами о качестве материалов, использованных при приготовлении бетонной смеси,

2) «распечатками» фактических составов бетонной смеси каждого замеса.

**Примечание** — За качество бетонной смеси, приготовленной на строительной площадке для собственного использования (по 3.2), отвечает ее производитель.

**Приложение А**  
**(рекомендуемое)**

**Продолжительность перемешивания бетонных смесей**

Таблица А.1 — Продолжительность перемешивания бетонных смесей тяжелых и мелкозернистых бетонов на плотных заполнителях

| Вместимость смесителя по загрузке, л | Продолжительность перемешивания, с, не менее                                 |     |           |  |         |           |
|--------------------------------------|--|-----|-----------|--|---------|-----------|
|                                      | в гравитационных смесителях для бетонных смесей марок по удобоукладываемости |     |           | в смесителях принудительного действия для смесей всех марок по удобоукладываемости при водоцементном отношении В/Ц |         |           |
|                                      | Ж1 и П1  | П2  | П3 ... П5 | Менее 0,3  | 0,3—0,4 | Более 0,4 |
| Менее 750                            | 90   | 75  | 60        | 80   | 60      | 50        |
| 750—1500                             | 120  | 105 | 90        | 100  | 70      | 50        |
| Более 1500                           | 150  | 135 | 120       | 120  | 80      | 50        |

Таблица А.2 — Продолжительность перемешивания бетонных смесей легких бетонов на пористых заполнителях в смесителях принудительного действия

| Вместимость смесителя по загрузке, л | Продолжительность перемешивания, с, не менее, при средней плотности бетона, кг/м <sup>3</sup> |           |           |            |
|--------------------------------------|---|-----------|-----------|------------|
|                                      | Менее 1000  | 1000—1400 | 1401—1600 | Более 1600 |
| Менее 750                            | 180   | 150       | 120       | 115        |
| 750—1500                             | 210   | 180       | 150       | 120        |
| Более 1500                           | 2   | 210       | 180       | 135        |

**Примечания**

- 1 Продолжительность перемешивания приведена для смеси марки по удобоукладываемости П1.
- 2 Для смесей марок по удобоукладываемости Ж1, Ж2, Ж3, Ж4, Ж5 продолжительность перемешивания увеличивают на 15, 30, 45, 60 и 75 с соответственно.
- 3 Для смесей марок по удобоукладываемости П2, П3, П4, П5 продолжительность перемешивания уменьшают на 15, 30, 45 и 60 с соответственно.
- 4 Для смесей марок по удобоукладываемости Р1, Р2, Р3, Р4 продолжительность перемешивания увеличивают на 5, 10, 15 и 20 с соответственно.
- 5 Продолжительность перемешивания бетонных смесей легких бетонов на пористых заполнителях в гравитационных смесителях принимают по таблице А.1.





**Приложение В  
(обязательное)**

**Форма документа о качестве бетонной смеси заданного состава**

**ДОКУМЕНТ О КАЧЕСТВЕ БЕТОННОЙ СМЕСИ ЗАДАННОГО СОСТАВА ПАРТИИ № \_\_\_\_\_**

Производитель и поставщик бетонной смеси:

наименование, адрес (юридический и фактический), телефон, факс \_\_\_\_\_

Потребитель:

наименование, адрес (юридический и фактический), телефон, факс \_\_\_\_\_

Дата и время отгрузки, ч-мин \_\_\_\_\_

Вид бетонной смеси и ее условное обозначение \_\_\_\_\_

Объем бетонной смеси в партии, м<sup>3</sup> \_\_\_\_\_

Объем бетонной смеси в загрузке, м<sup>3</sup>, и номер транспортного средства \_\_\_\_\_

Сохраняемость свойств бетонной смеси, ч-мин \_\_\_\_\_

Номер номинального состава бетонной смеси \_\_\_\_\_

Материалы для производства бетонной смеси (указывают наименования, марки и характеристики материалов, а также обозначения стандартов и ТУ на эти материалы):

- цемент \_\_\_\_\_
- мелкий заполнитель \_\_\_\_\_
- крупный заполнитель \_\_\_\_\_
- добавки \_\_\_\_\_
- вода \_\_\_\_\_
- другие компоненты \_\_\_\_\_

Состав бетонной смеси

| Наименование материалов | Состав бетонной смеси, кг/м <sup>3</sup> |                               |
|-------------------------|--|-------------------------------|
|                         | заданный                                 | фактический в данной загрузке |
| Цемент                  |  |                               |
| Мелкий заполнитель      |  |                               |
| Крупный заполнитель     |  |                               |
| Химические добавки      |  |                               |
| Минеральные добавки     |  |                               |
| Вода                    |  |                               |
| Другие компоненты       |  |                               |

Класс материалов по удельной эффективной активности естественных радионуклидов и значение  $A_{эфф}$ , Бк/кг \_\_\_\_\_

Дата выдачи " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

Начальник лаборатории \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

подпись

фамилия, инициалы

**Приложение Г  
(обязательное)**

**Основные виды, методы и периодичность контроля используемых материалов, оборудования  
и технологии приготовления бетонных смесей и бетонов**

Таблица Г.1

| Технологический процесс                          | Состав контроля  | Метод и средство контроля                           | Минимальная периодичность           |
|--|--|---|-------------------------------------|
| Контроль качества составляющих бетонных смесей   | <b>1 Определение характеристик цемента</b>               |   |                                     |
|  | Вид, марка (класс) прочности                             | По документу о качестве                             | Каждая партия                       |
|  | Нормальная густота                                       | По ГОСТ 310.3 и ГОСТ 310.4                          |                                     |
|  | Сроки схватывания  |   |                                     |
|  | Равномерность изменения объема                           |   |                                     |
|  | <b>2 Определение характеристик песка</b>                 |   |                                     |
|  | Фракционный состав и модуль крупности                    | По документу о качестве, по ГОСТ 8735 или ГОСТ 9758 | Каждая партия                       |
|  | Насыпная плотность                                       |   |                                     |
|  | Содержание пылевидных, илистых и глинистых частиц        |   |                                     |
|  | Содержание глины в комках и других органических примесей |   |                                     |
|  | <b>3 Определение характеристик щебня</b>                 |   |                                     |
|  | Насыпная плотность                                       | По документу о качестве, ГОСТ 8269.0 или ГОСТ 9758  | Ежемесячно или при смене поставщика |
|  | Фракционный состав                                       |   |                                     |
|  | Марка по прочности                                       |   |                                     |
|  | Марка по морозостойкости                                 |   |                                     |
|  | Содержание зерен слабых пород                            |   |                                     |
|  | Содержание пылевидных, илистых и глинистых частиц        |   |                                     |
|  | Водопоглощение   |   |                                     |
|  | <b>4 Определение характеристик добавок и воды</b>        |   |                                     |
|  | Характеристики добавок, нормируемые в ТУ                 | По документу о качестве, ТУ и ГОСТ 30459            | Каждая партия                       |
| Пластифицирующие и редуцирующие свойства добавок |  |   |                                     |
| По основному эффекту действия добавок            |  |   |                                     |
| Характеристики воды (если она не питьевая)       | По ГОСТ 23732  | Перед началом применения и при смене источника      |                                     |

Продолжение таблицы Г.1

| Технологический процесс  | Состав контроля  | Метод и средство контроля  | Минимальная периодичность                                |
|--|--|--|--|
| Контроль оборудования и технологии приготовления бетонных смесей | <b>1 Контроль технологического оборудования и программного обеспечения</b>                     |  |  |
|  | Работоспособность  | Визуальный осмотр в соответствии с инструкциями по эксплуатации  | Ежедневно  |
|  | Проверка весового оборудования   | В соответствии с инструкциями по эксплуатации, ГОСТ 10223 и ГОСТ 8.523   | Один раз в 6 мес   |
|  | <b>2 Контроль технологических параметров производства</b>                                      |  |  |
|  | Влажность заполнителей   | По ГОСТ 8735, ГОСТ 8269.0, ГОСТ 9758   | Каждая смена   |
|  | Точность дозирования компонентов (состав бетонной смеси)<br>Время перемешивания бетонной смеси | Визуальное сравнение по показаниям весового оборудования и секундомера или по автоматическим распечаткам состава | Каждый замес   |
| Контроль качества бетонных смесей                                | <b>1 Определение технологических показателей качества бетонных смесей</b>                      |  |  |
|  | Удобоукладываемость  | По ГОСТ 10181  | Первые три загрузки в смену и далее каждую 10-ю загрузку |
|  | Средняя плотность  | По ГОСТ 10181  | Первая загрузка в смену                                  |
|  | Расплаиваемость  | По ГОСТ 10181  | При подборе состава бетонной смеси                       |
|  |  | Визуально  | Первые три загрузки в смену и далее каждую 10-ю загрузку |
|  | Объем вовлеченного воздуха или выделившегося газа  | По ГОСТ 10181  | Первая загрузка в смену                                  |
|  | Температура  | Измерение термометром  | Первая загрузка в смену                                  |
| Сохраняемость свойств во времени                                 | По ГОСТ 10181 и ГОСТ 30459   | При подборе состава бетонной смеси   |  |
| Контроль качества бетона   | <b>1 Изготовление контрольных образцов</b>   |  |  |
|  | Для определения прочности  | По ГОСТ 10180  | По ГОСТ 18105  |
|  | Для определения водонепроницаемости  | По ГОСТ 12730.5  | При подборе состава бетонной смеси и далее каждые 6 мес  |
|  | Для определения морозостойкости  | По ГОСТ 10060.1 или ГОСТ 10060.2   |  |
|  | <b>2 Хранение контрольных образцов</b>   |  |  |
|  | Температура  | Термометр  | Ежедневно  |
|  | Влажность  | Психрометр   | Ежедневно  |

Окончание таблицы Г.1

| Технологический процесс  | Состав контроля                                  | Метод и средство контроля        | Минимальная периодичность                               |
|--------------------------|--|----------------------------------|---|
| Контроль качества бетона | <b>3 Определение показателей качества бетона</b> |                                  |   |
|                          | Прочность при сжатии                             | По ГОСТ 10180                    | Для каждой партии бетонной смеси                        |
|                          | Однородность и требуемая прочность               | По ГОСТ 18105                    |   |
|                          | Оценка прочности                                 | По ГОСТ 18105                    |   |
|                          | Марка по водонепроницаемости                     | По ГОСТ 12730.5                  | При подборе состава бетонной смеси и далее каждые 6 мес |
|                          | Марка по морозостойкости                         | По ГОСТ 10060.1 или ГОСТ 10060.2 |   |
|                          | Средняя плотность легкого бетона                 | По ГОСТ 27005 и ГОСТ 12730.1     | Для каждой партии бетонной смеси                        |

**Библиография**

- [1] EN 12350-5:2000 Испытание бетонной смеси — Часть 5: Испытание на распыл  
(EN 12350-5:2000 Testing fresh concrete — Part 5: Flow table test)
- [2] EN 12350-4:2000 Испытание бетонной смеси — Часть 4: Степень уплотняемости  
(EN 12350-4:2000 Testing fresh concrete — Part 5: Degree of compacity)

УДК 691.32:006.354

МКС 91.100.30

Ж13

Ключевые слова: бетонная смесь, бетонная смесь заданного качества, бетонная смесь заданного состава, замес, марка по удобоукладываемости, расслаиваемость, сохраняемость, объем вовлеченного воздуха, заказчик, производитель (поставщик), потребитель

---

Редактор *М.И. Максимова*  
Технический редактор *В.Н. Прусакова*  
Корректор *Р.А. Ментова*  
Компьютерная верстка *А.Н. Золотаревой*

Сдано в набор 28.06.2018. Подписано в печать 28.07.2018. Формат 60×84<sup>1</sup>/<sub>8</sub>. Гарнитура Ариал.  
Усл. печ. л. 2,79. Уч.-изд. л. 2,52. Тираж 26 экз. Зак. 781.  
Подготовлено на основе электронной версии, предоставленной разработчиком стандарта

---

Издано и отпечатано во ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ», 123001 Москва, Гранатный пер., 4.  
[www.gostinfo.ru](http://www.gostinfo.ru) [info@gostinfo.ru](mailto:info@gostinfo.ru)



Поправка к ГОСТ 7473—2010 Смеси бетонные. Технические условия (Издание, июль 2018 г.)

| В каком месте   | Напечатано  | Должно быть        |               |                    |   |                    |               |                    |
|---|---|--------------------|---------------|--------------------|---|--------------------|---------------|--------------------|
| <p>Предисловие. Пункт 7</p> <p>Стр. 2. Сноска —*</p> <p>Приложение А. Таблица А.2. Подзаголовок «Менее 1000» для «Вместимость смеси по загрузке, л</p> <p>Более 1500»</p> <p>Приложение Г. Таблица Г.1. Технологический процесс «Контроль качества составляющих бетонных смесей 3 Определение характеристик щебня»</p> <p>Библиография. Позиция [2]</p> | <p>—</p> <p>действует ГОСТ Р 18105—2010.</p> <p>2</p> <table border="1" data-bbox="452 352 632 645"> <tr> <td>Насыпная плотность</td> <td rowspan="2">Каждая партия</td> </tr> <tr> <td>Фракционный состав</td> </tr> </table> <p>compatibility</p> | Насыпная плотность | Каждая партия | Фракционный состав | <p>7 ПЕРЕИЗДАНИЕ. Июнь 2018 г.</p> <p>действует ГОСТ 18105—2010.</p> <p>240</p> <table border="1" data-bbox="632 352 813 645"> <tr> <td>Насыпная плотность</td> <td rowspan="2">Каждая партия</td> </tr> <tr> <td>Фракционный состав</td> </tr> </table> <p>compatibility</p> | Насыпная плотность | Каждая партия | Фракционный состав |
| Насыпная плотность  | Каждая партия   |                    |               |                    |   |                    |               |                    |
| Фракционный состав  |   |                    |               |                    |   |                    |               |                    |
| Насыпная плотность  | Каждая партия   |                    |               |                    |   |                    |               |                    |
| Фракционный состав  |   |                    |               |                    |   |                    |               |                    |

(ИУС № 9 2019 г.)